

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Изобильненскому городскому округу и
Труновскому муниципальному округу) управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«17» декабря 2021 г. № 255/1/109

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – ст. дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Поповой Светланой Васильевной _____

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: _____

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

решения о проведении выездной проверки от 01.12.2021 г. № 255, КНМ № 26210061000201419907
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Труновский район, ст. Каменнобродская, ул. Ленина, 31
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 13" Изобильненского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Каменнобродская, ул. Ленина, 31, ОГРН 1032600030363 ИНН 2607013325, высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

Выездной проверки проведённой в рамках федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) руководителю объекта защиты обеспечить замену в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности или предоставить акт ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	05.09.22	
2.	Обеспечить наличие журналов эксплуатации систем противопожарной защиты и вносить в него информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	05.09.22	
3.	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), при необходимости произвести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли	пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	05.09.22	
4.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначающимися указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	05.09.22	

Должностное(ые) лицо(а) органа осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

Ю.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сокольников Н.А.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)